


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Rotthauer Str. 21  
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0  
Telefax (0209) 9242-222  
Internet [www.hyg.de](http://www.hyg.de)

Unser Zeichen: W-294683ze-18-WD  
Ansprechpartner: F. Wedke B. Eng.

## Test - certificate

### hygiene – conformity check to the design requirements of VDI 6022, part 1 (01/2018)

Test institute:	Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Toxikologie Rotthauer Straße 21 49879 Gelsenkirchen
Test object:	fan coil units "AIR"
Manufacturer:	Ventilclima Via Montegrappa, 67 31020 San Zenone degli Ezzelini (Tv) Italy
Basis of the examination:	✓ VDI 6022, part 1 (01/2018) ✓ SWKI VA104-01 (04/2006)
Validity period:	5 years 02/2018 – 02/2023
Test report:	W-294683-18-WD



In conclusion it can be stated that the examined fan coil unit „AIR“, as specified in the test report W-294683-18-WD, is in compliance with the design requirements of the above mentioned regulations.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)  
Head of the Department of Water  
Hygiene and Environmental  
Microbiology

(F. Wedke B. Eng.)  
Administrator of Air Conditioning technology  
Department of Water  
Hygiene and Environmental Microbiology

issued 09.02.2018, Gelsenkirchen

Within the framework of the conformity check the hygiene-relevant requirements of the above mentioned regulations was examined. Requirements of other regulations that refer to the above mentioned regulations were not part of the examination. Additionally, the conformity check does not include a toxicological or sensory testing of the introduced materials. This document is not part of a certification process.

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356  
Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Volker Vohmann, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. Vorstand)